



KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach informuje, że w wodzie z wodociągu Burbiszki zaopatrującego miejscowości:

Babańce, Bubele, Burbiszki, Gawiniańce, Gryzkańce, Jenorajście, Jodeliszki, Kielczany, Klejwy, Kolonia Sejny, Konstantynówka, Krasnowo, Łumbie, Marynowo (do drogi powiatowej Sejny-Pogorzelec), Nowosady, Radziuszki, Rynkojeziory.


stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli na sieci w ilości 17 jtk/100 ml wody (liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 9 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków).

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sejnach

mgr Marta Maksimowicz - Alba